

2025 年 7 月 15 日

株式会社 HR 御中

パナソニック産機システムズ株式会社
空調事業本部 東北支店



『ecomira（デマンドコントローラ）接続におけるメーカー製品保証について』

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、お問合せ頂きました内容につきまして下記にてご回答申し上げます。

敬具

記

1. お問合せ内容

貴社製デマンドコントローラ（ecomira）を弊社空調機器へ接続し制御した際、
弊社空調機器はメーカー保証対象外となるか。

2. ご回答

弊社空調機器への外部信号（デマンド信号）入力に際し、弊社純正別売品の
アダプター類を据付工事説明書の通り組込み、結線工事している場合は製品保証
対象外とはなりません。

但し、弊社据付工事説明書に記載の無い接続方法での工事や弊社の認めていない
現地改造と見受けられる内容にて、外部信号入力等が行われている場合には製品の
保証対象外となりますので、その旨ご了承下さいます様お願い申し上げます。

以上